Flop® System Zdrowa Wentylacja
Rok zał.1988

Katalog TITON 2009

Nawiewnik (wg. kolejności stron w katalogu)	Przepływ powietrza (m^3/h) dla ΔP=10Pa
Xtra S13& XC4400 (str.12)	41,39
XS13 & XC13 4000EA (str.12)	39,20
XS13 & XC13 5000EA – wkręty (str.12)	51,68
XS13 & XC13 5000EA – zatrzaski (str.12)	50,37
XS16 & XC16 4600EA (str.14)	44,53
XR16 4600EA & XC16 364 (str.16)	44,46
XR16 4600EA XHD16 – siatka (str.16)	42,69
TV90 HL2500 & HF 303 (str.18)	25,02
TV90 HL 4300EA 425 & HF 441 (str.18)	39,32
TV90 HL 5000EA 525 & HF 529 (str.18)	50,71
TV90 HL 8600EA 835 & HF 844 (str.18)	78,61
TV4000 HL 2200EA 255 & HF 263 (str.20)	21,00
TV4000 HL 4000EA 400 & HF 441 (str.20)	37,26
TV4000 HL 6000EA 575& HF 582 (str.20)	55,18
E18 4200EA & GS18 210 (str.22)	39,00
SM 1500EA (str.24)	17,56
SM 2900EA (str.24)	30,06
SM 3500EA (str.24)	33,39
SM 4000EA 635+ SM 588 (str.24)	39,52
SM 5000EA 700 + SM 705 (str.24)	49,04
SF 2600EA (str.26)	22,58
SF 3300EA (str.26)	30,04
SF 5000EA (str.26)	46,69
SF 6200EA (str.26)	56,17
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 4000 – komplet (str.28)	160 +10 +160 x 13 – 21,91m3/h 160 +10 +160 x 16 – 21,72m3/h
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 5000 – komplet (str.28)	200+20+200x13 – 26,75m3/h 165+20+165x16 – 25,18m3/h
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 7500 – komplet (str.28)	295 +10+295x13 – 42,36 m3/h 240 +20+240x16 – 36,86 m3/h
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 10000 – komplet (str.28)	brak danych
Maxiglaze (500mm) (str.30)	46,85
Variglaze (500mm) (str.32)	20,48

Flop® System Zdrowa Wentylacja
Rok zał.1988

Katalog TITON 2009

Nawiewnik (wg. kolejności stron w katalogu)	Izolacyjność akustyczna Dn,e,w(C;Ctr) nawiewnik otwarty/zamknięty
Xtra S13& XC4400 (str.12)	32(0;1)/41(0;-1)
XS13 & XC13 4000EA (str.12)	---
XS13 & XC13 5000EA – wkręty (str.12)	32(-1;0)/35(0;0)
XS13 & XC13 5000EA – zatrzaski (str.12)	---
XS16 & XC16 4600EA (str.14)	31(0;0)/41(-1;-2)
XR16 4600EA & XC16 364 (str.16)	---
XR16 4600EA XHD16 – siatka (str.16)	31(0;1)/40(-1;-1)
TV90 HL2500 & HF 303 (str.18)	---
TV90 HL 4300EA 425 & HF 441 (str.18)	31(0;1)/42(-1;-2)
TV90 HL 5000EA 525 & HF 529 (str.18)	---
TV90 HL 8600EA 835 & HF 844 (str.18)	---
TV4000 HL 2200EA 255 & HF 263 (str.20)	---
TV4000 HL 4000EA 400 & HF 441 (str.20)	32(0;1)/43(0;-1)
TV4000 HL 6000EA 575& HF 582 (str.20)	---
E18 4200EA & GS18 210 (str.22)	31(-1;1)/43(-1;2)
SM 1500EA (str.24)	---
SM 2900EA (str.24)	33(-1;0)/51(-1;-4)
SM 3500EA (str.24)	---
SM 4000EA 635+ SM 588 (str.24)	---
SM 5000EA 700 + SM 705 (str.24)	---
SF 2600EA (str.26)	---
SF 3300EA (str.26)	32(-1;1)/41(-1;-2)
SF 5000EA (str.26)	---
SF 6200EA (str.26)	---
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 4000 – komplet (str.28)	---
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 5000 – komplet (str.28)	---
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 7500 – komplet (str.28)	---
Nawiewnik GR nieregulowany ("paleniskowy") wolna powierzchnia 10000 – komplet (str.28)	---
Maxiglaze (500mm) (str.30)	29(0;0)/48(-1;-3)
Variglaze (500mm) (str.32)	33(-1;1)/48(0;-2)